

Certificat de conformité
Permanent Link Catégorie 6 FTP

26 février 2008

Société

Socamont câbles
Zone artisanale de Meral
53150 Montsurs France

Description du Permanent Link:

1- 90 mètres de câble horizontal

Référence Socamont n° 6700 CAT 6 FUTP LSZH 4 paires 100 OHM AWG23
et

Référence Socamont n° 6701 CAT 6 FUTP LSZH 2x4 paires 100 OHM AWG23

2- Cordons Fluke

3- Noyau RJ45 blindé pour prise murale, panneau et panneau de brassage 24 ports

Référence Socamont n° 71009 Coccinelle 10G blindé

et

Référence Socamont n° 71005 Platine Réseaux CAT 6 FTP 24 ports

Norme générique du câblage

ISO/IEC 11801 : 2002 (classe E)

EN 50173 (classe E)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 (catégorie 6)

Rapport technique

NORISKO n° A5605568 / 0801

Ces produits ont été testés par NORISKO EQUIPEMENTS , il sont conformes aux exigences électriques des normes spécifiées ci-dessus. Les tests ont été effectués avec un Fluke DTX-1800, étalonné le 16 janvier 2008.

Responsable d'agence

Geslain Didier



Technicien

Herouin Philippe

