

Certificat de conformité
Câblage Catégorie 6A F/FTP

10 juin 2008

Société

Socamont câbles
Zone artisanale de Meral
53150 Montsurs France

Description du câblage:

1- Noyaux

Référence Socamont n° 71009 Coccinelle 10G blindé

4-Capacité de câblage évaluée sur:

NORME générique de câblage:

ISO/IEC 11 801: 2002 (Classe Ea)

EN 50173 (Classe Ea)

ANSI/TIA/EIA-568-B.2

ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 (Catégorie 6A).

La capacité de câblage de SOCAMONT CABLES à été testée par NORISKO EQUIPEMENT au regard de la Norme générique de câblage cités ci-dessus. Elle est conforme aux règles de l'art et aboutie aux résultats prescrits par la norme.

Rapport technique

NORISKO n° A5870094 / 0801

Responsable d'agence
Geslain Didier



Technicien
Herouin Philippe

