


## Notice de montage des ventilateurs pour les références 71073, 71074, 71075, 71302, 71303 sur une baie ligne 800.

### ETAPE 1 :

Couper le sert-câble à l'aide d'une paire de ciseaux, afin de libérer le cordon d'alimentation accroché sur la partie supérieure du ventilateur et le mettre de côté.



Partie supérieure du ventilateur 71074.

### ETAPE 2 :

Retourner le ventilateur, la prise d'alimentation défini l'arrière du produit.

L'image ci-contre montre la partie inférieure du ventilateur à monter à l'intérieur de la baie.



○ Arrière du ventilateur.

### ETAPE 3 :

Repérer sur les cadres de fixation, les trous de fixation déjà pré-perçés.



Les ○ représentent les différents trous de fixation pré-perçés sur les cadres pour le ventilateur.

### ETAPE 4 :

Placer le ventilateur à l'intérieur de la baie.

Vérifier la concordance arrière de la baie et arrière du ventilateur.



L'arrière de la baie est signifié par la trappe rectangulaire. L'arrière du ventilateur est signifié par la prise d'alimentation.

### ETAPE 5 :

Prendre les vis fournies pour fixer le système de ventilation.



Vis quantité x 4

## ETAPE 6 :

A l'aide d'une visseuse électrique, visser le ventilateur avec les 4 vis dans l'ordre des chiffres indiqués sur l'image ci-contre.



Ordre de fixation.

## ETAPE 7 :

Le montage du ventilateur est terminé.  
Vue de l'extérieur de la baie, le système de ventilation doit ressembler à ceci.



Vue extérieure de la baie.

## ETAPE 8 :

On peut brancher le cordon d'alimentation.



Vue intérieure de la baie.  
Point de branchement.

## ETAPE 9 :

On peut accrocher le cordon d'alimentation du ventilateur à l'intérieur de la baie, à l'aide par exemple d'un sert-câble.

Le ventilateur est correctement installé et prêt à l'usage.



Gestion du cordon.